



- UWAGI:
- Przewody instalacji p. poż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
  - Instalację p.poż zabezpieczyć samoregującym kablem grzejmym prowadzonym w izolacji.
  - Na instalacji p.poż nie montować żadnych zaworów oddziałających w izolacji.
  - Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako p.poż.
  - Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi normami. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

LEGENDA:  
--- Instalacja p.poż.

<b>Biurowie Projektowe "Flow-on" S.C.</b> <i>Flow-on S.C.</i>			Biurowie Projektowe "Flow-on" S.C. Katarzyna Kamińska Monika Narozniak ul. Złotnicka 2, 60-164 Poznań tel./fax 0-61 662 11 68	
INWESTOR	Miejszyskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyn Górn 35, 78-320 Polczyn Zdrój			DATA 23.07.2018 r.
INWESTYTOR	Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardynie Górnym i utworzenia Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu, działka nr 117/3, 5/5, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, obręb Wardyn Górn, jednostka ewidencyjna 321 603_5 gm. Polczyn Zdrój	STADIUM PROJ.: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		
ADRES	Wardyn Górn 35, 78-320 Polczyn Zdrój	Podpis	BRANŻA: <b>ŚANITARNIA</b>	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Kamińska upr nr LBS/0016/POOS07			SKALA: 1:200
OPRACOWAŁ	mgr inż. Julia Kempa			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Monika Narozniak upr nr ZAP/0002/POOS03			Nr.rys. <b>Sw.06</b>
TREŚĆ RYS.	Hala sortowni Instalacja p.poż.			