

**Pyt. 8** Czy w związku z koniecznością wprowadzenia znacznych zmian Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania nowego pozwolenia na budowę zamiast pozwolenia Zamiennego?


**Odp. 8** Nie, Inwestor nie przewiduje takiej możliwości.

**Pyt.9** Czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy też wykonawca w ramach realizacji projektu ma bazować na zapisach posiadanej przez zamawiającego decyzji?

**Odp. 9** Zamawiający nie przewiduje uzyskiwania nowej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

**Pyt. 10** Prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej z obliczeniami statycznymi konstrukcji. Ich brak uniemożliwia opracowanie na podstawie załączonego projektu dokumentacji wykonawczej, która będzie bazowała na załączonym projekcie. Firma Flow On powinna przekazać takie dane Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową.

**Odp. 10** Zamieszczono całą posiadaną dokumentację techniczną

  
PREZES ZARZĄDU  
Miezygminnego Przedsiębiorstwa  
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  
w Wardyniu Górnym  
Radosław Żmuda-Trzebiatowski



Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

www.mpgo.pl tel. 94 716 29 38 biuro@mpgo.pl



**Pyt.1** Czy zamawiający dysponuje dokumentacją w wersji edytowalnej tj. rysunkami w formacie dwg?

**Odp. 1** Nie, zamieszczono całą posiadaną dokumentację techniczną.

**Pyt. 2** Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej - wykonawczej dla zadania pn.: "Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu". Proszę o sprecyzowanie co ma zawierać opracowanie „Analiza ekonomiczno – ekologiczna i jaki jest cel realizacji tego opracowania?

**Odp. 2** Koszty eksploatacji oraz wydajność instalacji przetwarzania odpadów.

**Pyt. 3** Zgodnie ze SWIZ pkt III ppkt5 Zamawiający wymaga by dokumentacja była wykonana w taki sposób aby umożliwić funkcjonowanie zakładu podczas rozbudowy/przebudowy. Analiza rozwiązań projektowych przedstawionych w dokumentacji załączonej do postępowania zakładając prowadzenie prac budowlanych zgodnie ze sztuką wskazuje na konieczność rozbiórki elementów istniejącej hali sortowni jak poszycie boczne i posadzki w celu wykonania elementów konstrukcji nowych obiektów. Prace te będą powodowały konieczność przestojów linii technologicznej sięgające kilku tygodni. Wykonawca może opracować dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogu Zamawiającego dotyczącego ograniczenia przestojów, jednak zmienia to charakter prac, ponieważ zaprojektowane w ten sposób obiekty nie będą miały nic wspólnego ze wskazanymi przez Zamawiającego w załączonej dokumentacji projektowej

**Odp. 3** Zamawiający nie zakłada przestojów na wskazanym przez oferenta poziomie a do obowiązków projektanta należy minimalizacja negatywnych skutków rozbudowy – dobranie odpowiednich rozwiązań projektowych.

**Pyt.4** Czy zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych?

**Odp. 4** Zgodnie z odp. na wcześniejsze pyt. na ten temat.

**Pyt.5** Czy w zakresie prac objętych zamówieniem jest projekt stacji transformatorowej, a jeżeli tak to czy zamawiający posiada aktualne uzgodnienie w tym zakresie z dostawcą energii?

**Odp. 5** Tak, na obecnym etapie nie poczyniono uzgodnień z dostawcą energii.

**Pyt. 6** Załączony projekt przewiduje pomieszczenia socjalne bez podziału na część dla kobiet i mężczyzn. Czy Zamawiający potwierdza, że będzie to pomieszczenie jedynie dla pracowników wybranej płci?

**Odp. 6** Zakłada się zatrudnianie zarówno kobiet jak i mężczyzn.

**Pyt.7** Czy podczas projektowania obiektów należy uwzględnić układ linii technologicznej jaki przedstawiono w załączonym do postępowania w projekcie? Układ ten nie jest produktywny.

**Odp. 7** Do obowiązków Projektanta należy zaprojektowanie efektywnego układu linii technologicznej.